


**REGIONALNE LABORATORIUM
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Irena CYPRYŚ**

35 - 604 Rzeszów
ul. Irysowa 11

tel./fax. (017)857-51-42
tel. kom. 0-602-377-664
e-mail: wcyprys@rz.onet.pl



RLOŚ RZESZÓW
PN-EN ISO 9001 : 2001
Certyfikat nr 559/2007
z dnia 27.07.2007 r.

ZESTAWIENIE ANALIZ ŚCIEKÓW

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat Uherce Mineralne – Kostryń 285.

Adres zleceniodawcy: Gospodarstwo Agroturystyczne J. R. Krzeszewscy, Chmiel 28.

Pobierający próby: Laboratorium + Zleceniodawca.

Poniżej zestawiono wyniki analiz ścieków oczyszczonych.

Data poboru prób, nr analizy	Oznaczenie laboratoryjne [mg/l]	Wyniki analiz ścieków przed poletkiem żwirowym [mg/l]	Wyniki analiz ścieków oczyszczonych [mg/l]	Wartości dopuszczalne dla ścieków oczyszczonych	Czy osiągnięto wymagany stopień oczyszczenia?
08.11.2008 2/11/2008	BZT ₅	107	3,4	40	Tak
	ChZT	300	25	150	Tak
	Zawiesina ogólna	28	10	50	Tak
07.12.2008 6/12/2008	BZT ₅	70	2,5	40	Tak
	ChZT	300	25	150	Tak
	Zawiesina ogólna	60	10	50	Tak
11.01.2009 2/01/2009	BZT ₅	89	6,7	40	Tak
	ChZT	250	25	150	Tak
	Zawiesina ogólna	76	26	50	Tak
08.02.2009 1/02/2009	BZT ₅	128	28	40	Tak
	ChZT	320	115	150	Tak
	Zawiesina ogólna	92	23	50	Tak

Wnioski z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych

W okresie przeprowadzania analiz oczyszczalnia ścieków w Gospodarstwie Agroturystycznym J. i R. Krzeszewscy w miejscowości Chmiel 28 pracowała w sposób prawidłowy. Wyniki analiz ścieków oczyszczonych dla wszystkich wykonanych prób i analiz były niższe od wartości dopuszczalnych.

Występujące zróżnicowanie wyników w stopniu oczyszczenia wynika ze zróżnicowanej jakości ścieków surowych (przed poletkiem żwirowym) i temperatury zewnętrznej (warunki jesienno – zimowe) wpływającej na jakość procesów oczyszczania.

Rzeszów, 18.02.2009 r.

Opracował: Wiesław Cypryś

REGIONALNE LABORATORIUM
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Irena CYPRYŚ
35-604 Rzeszów, ul. Irysowa 11
tel./fax (017) 8575142
NIP 813-103-50-61

mgr inż. WIESŁAW CYPRYŚ
Biegły z listy wojewody Podkarpackiego
Sporządzania/ocen oddziaływania
na środowisko Nr 24/1999
35-604 RZESZÓW, UL. IRYSOWA 11
tel/fax (0-17) 8575142